



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ  
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 243/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Красный Текстильщик» муниципального образования «Город Саратов»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 243  
(наименование органа ГПН)

от « 23 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 29 » марта 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 23 » апреля 2021 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Локтева Анжелика Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Красный Текстильщик» муниципального образования «Город Саратов», расположенного по адресу: г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. Калинина, д. 4 А  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Красный Текстильщик» муниципального образования «Город Саратов» Промкина Любовь Николаевна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Здание детского сада (здание литер А согласно технического паспорта от 30.05.2011г.)</u>				

1	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>И. П. К.</i> <i>И. П. К.</i> <i>И. П. К.</i>
2	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>И. П. К.</i>
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>И. П. К.</i> <i>И. П. К.</i> <i>И. П. К.</i>
4	На объекте защиты на этажах двери выходов из помещений, коридоров на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	01.03.2022	<i>И. П. К.</i> <i>И. П. К.</i> <i>И. П. К.</i>
5	На объекте защиты на 1-м этаже перед наружными дверями эвакуационных выходов не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	<i>И. П. К.</i>

	менее 1,5 ширины полотна наружной двери	безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 4.2.21 СП 1.13130.2020		
6	На объекте защиты на 2-м этаже не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения и не обозначена их категория на входных дверях с наружной стороны	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>Смирнов</i>
7	На объекте защиты на 1-м этаже в помещении теплового узла допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>Смирнов</i>
8	На объекте защиты на 1-м этаже в помещении теплового узла допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>Смирнов</i>
9	На объекте защиты на 1-м этаже под лестничным маршем допускается хранение вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов	п.п. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.03.2022	<i>Смирнов</i>
10	На объекте защиты на 1-м, 2-м этажах переход между зданиями в местах выходов из зданий в переход не отделен противопожарным перегородкам 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проемах установлены деревянные не противопожарные двери)	ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.19 СП 2.13130.2020	01.03.2022	<i>Смирнов</i>
11	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф4.1	ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1 СП 4.13130.2013	01.03.2022	<i>Смирнов</i>
12	На объекте защиты на 2-м этаже	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88	01.03.2022	

	складские помещения (склады пищеблока, костюмерная) не отделено от коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проемах установлены не противопожарные двери)	Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013		<i>дубли</i>
13	На объекте защиты на 1-м этаже на путях эвакуации в коридоре (помещение №52 согласно технического паспорта) в местах перепада высот пола менее 0,45 м. отсутствуют пандусы с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020	01.03.2022	<i>нпт зам. Инфа</i>
14	На объекте защиты на 2-м этаже на путях эвакуации со сцены в местах перепада высот пола менее 0,45 м. отсутствуют пандусы с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020	01.03.2022	<i>срочно</i>
15	На объекте защиты воздуховод на 2-м этаже, проходящий транзитно через помещение горячего цеха в склад не имеет требуемого предела огнестойкости EI 15	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.138 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18 СП 7.13130.2013	01.03.2022	
16	На объекте защиты на 1-м этаже в спортивном зале провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации не закреплены к потолку, имеются провисания	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п.13.15.3 СП 5.13130.2009, п. 5.19 СП 484.13130.2020	01.03.2022	<i>срочно</i>
17	На объекте защиты на 3-м этаже помещение для инженерного оборудования (серверная) не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме установлена не противопожарная дверь)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.03.2022	<i>дубли в инвентар</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города  
Саратова по пожарному надзору  
Локтева Анжелика Александровна  
«23» апреля 2021г.



**Предписание для исполнения получил (а):**

Локтева  
(подпись)

Директор Промкина Любовь Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)

«23» апреля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)